



Ficha técnica: [www.apsfire.es](http://www.apsfire.es)

## Puerta Basculante APSFIRE

- Doble bastidor de tubo de 60x30x1,5 mm.
- Refuerzos intermedios de tubo de 40x30x1,5 mm.
- Guías laterales de tubo 60x60x2 mm. y U de 40x60x40x3 mm.
- Forro de chapa acanalada de 0,8 mm.
- Puntos de giro superiores macizos de doble cuadrado de 40x40 mm.
- Bisagras centrales de pala de tres cuerpos de 150x100 mm.
- Cerradura central con dos pestillos laterales en perfil U 20x40x20x1,5 mm.
- Poleas de Poliamida para el sistema de compensación
- Tornillería calidad 8.8
- Sistema anticaídas homologado
- Cable de acero galvanizado antigiro de composición 6x37+1
- Contrapeso formado por cajón metálico a medida, con ferricha
- Protección metálica registrable de chapa galvanizada de 1,5 mm. para contrapeso
- Certificaciones por laboratorios Applus; nº 07/32301935 y nº 07/32304617

